



Norma Mínima de Boca de Incendios



Las bocas de incendio deben cumplir con las ediciones actuales de:

- Código de Prevención de Incendios de Florida “FFPC”
- Enmiendas Locales al Código de Prevención de Florida
- NFPA 14, Estándar para la Instalación de Sistemas de Tubos Verticales y Mangueras
- NFPA 24, Estándar para la Instalación de Redes de Servicio Privado y sus Accesorios
- NFPA 25, Estándar para la inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua

Todas las nuevas instalaciones de conexión del departamento de bomberos deben ubicarse a no más de cien pies (100 ') de la boca de incendios medida a lo largo del acceso de vehículos del departamento de bomberos. El acceso de vehículos del departamento de bomberos será determinado por la AHJ.

Viviendas Unifamiliares y Bifamiliares. Las bocas de incendio deben estar dentro de los quinientos pies (500') de la parte más remota de los edificios, medidos por el acceso vehicular y el perímetro del edificio. La distancia máxima entre las bocas de incendio no debe exceder los 800 pies.

Edificios distintos de viviendas Unifamiliares y Bifamiliares. Las bocas de incendio deben estar dentro de los cuatrocientos (400 ') pies de la parte más remota de los edificios, medidos por el acceso vehicular y el perímetro del edificio. La distancia máxima entre las bocas de incendio no debe exceder los 500 pies.

La autoridad competente nos exigió que las bocas de incendio sujetas a daños vehiculares estén protegidas a menos que se encuentren dentro de un derecho de paso público.

Cuando los suministros de agua o las bocas de incendio estén fuera de servicio por mantenimiento o reparaciones, se utilizará un indicador visible aceptable para la AHJ para indicar que la boca de incendios está fuera de servicio.

Un mínimo de 60 pulg. se debe mantener alrededor de la circunferencia de todas las bocas de incendio.

Mínimo 18 “ (Minimum 18”)

Máximo 18” (Maximum 18”)

El centro de la salida de una manguera no debe ser menor de 18 pulg. o mayor de 36 pulg. por encima de la nota final.

Para obtener más información sobre seguridad contra incendios, haga clic aquí

